





SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU I WYKONANIA ZASYPKI



SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU



STREFA KANAŁOWA



Uwaga!

1. Dopuszcza się wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu rodzimego (o parametrach geotechnicznych pozwalających na jego ponowne wbudowanie, tj. gruntów niespoistych: piasków drobnych, średnich i grubych, żwirów i pospółek), materiału pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni i innych ostrych przedmiotów mogących uszkodzić wbudowane przewody. W przeciwnym razie, należy użyć piasku dowożonego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div>KOLEKTOR SERWIS Sp. J. ul. A.Kmicica 69, 64-100 Leszno tel. 65 526 77 00, mail: pracownia@kolektor-serwis.pl</div>		INWESTOR: <div>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiśzni Małej ul. Lipowa 15 Strzeszów, 55-114 Wiśnia Mała</div>	
TYTUŁ OPRACOWANIA		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU	
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KRZYŻANOWICACH		SCHEMAT POSADOWIENIA KANAŁÓW	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU
PROJEKTANT mgr inż. TOMASZ RZEŃNIK uprawnienia projektanta nr WK/P/0273/POOS/14 specjalność instalacyjno-inżynieryjna		—	03.00
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. KLEMENS JANIĄK uprawnienia nr 43/w/94/L.o specjalność instalacyjno-inżynieryjna		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA STADIUM NR OBIEKTU
ASYSTENT mgr inż. KLAUDIA TOBOŁA		29.11.2023	IS PZT XXVI