


**UWAGA:**

1. Przedkładka wysokościowa dotyczy wpięcia kanału z ul. Malinowej na odc. SU1-SU2.
2. Rzędna osi istniejącego wodociągu jest wartością prawdopodobną, wynikającą z przeprowadzonych obliczeń interpolacji. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać odkrywki w celu weryfikacji zagłębienia przewodu.
3. Kształtki PEHD połączyć za pomocą muf elektroporowych PEHD Dn110.
4. W obrębie kolizji dokonać starannego zagęszczenia.

<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</b>  KOLEKTOR SERWIS Sp. J. ul. A.Kmiecica 69, 64-100 Leszno tel. 65 526 77 00, mail: pracownia@kolektor-serwis.pl			<b>INWESTOR:</b>  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wieszni Małej ul. Lipowa 15 Strzeszów, 55-114 Wieszni Mała			
<b>TYTUŁ OPRACOWANIA</b>			<b>OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU</b>			
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PSARACH			PRZEKŁADKA WYSOKOŚCIOWA WODOCIĄGU – UL. MALINOWA			
<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b>		<b>PODPIS</b>	<b>SKALA</b>	<b>NUMER RYSUNKU</b>		
<b>PROJEKTANT</b>	mgr inż. TOMASZ RZEŹNIK uprawnienia projektanta nr WKP/0273/POOS/14 specjalność instalacyjno-inżynierska		—	05.00		
<b>SPRAWDZAJĄCY</b>	mgr inż. KLEMENS JANIĄK uprawnienia nr 43/w/94/Lo specjalność instalacyjno-inżynierska					
<b>ASYSTENT</b>	mgr inż. KLAUDIA TOBOŁA		<b>DATA OPRACOWANIA</b>	<b>BRANŻA</b>	<b>STADIUM</b>	<b>NR OBIEKTU</b>
			26.09.2023	IS	PZT	XXVI