

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: części zamówienia nr 1 - pn. „Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie” (nr ref. 1/ZP/2018)

W ww. postępowaniu Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej otrzymał w dniu 10.01.2018r. pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zgodnie z §31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), po dokonaniu analizy treści zgłoszonych pytań oraz treści SIWZ Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza głowicę kamery wykonaną z aluminium?

Odpowiedź:

Spółka informuje, iż dopuszcza zastosowanie głowicy kamery wykonanej z aluminium.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający zmienia wymagania w części I oraz III SIWZ w zakresie przedstawionym poniżej.

I. Zmiana treści części III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Rozdział V pkt. 1.3 ppkt. 42c)

dotychczasowy zapis:

- „c) Kamera winna umożliwić inspekcje kanałów w zakresie średnicy min. 150mm – 350mm. Głowica kamery ze stali kwasoodpornej, oświetlenie diodami LED, maksymalne ciśnienie pracy min. 1,0 bar, pomiar spadków, pomiar odległości, dodatkowy komplet kół i dystansów.”

zmienia się na następujący:

- „c) Kamera winna umożliwić inspekcje kanałów w zakresie średnicy min. 150mm – 350mm. Głowica kamery ze stali kwasoodpornej lub aluminium, oświetlenie diodami LED, maksymalne ciśnienie pracy min. 1,0 bar, pomiar spadków, pomiar odległości, dodatkowy komplet kół i dystansów”

II. Zmiana treści części I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców

1. Załącznik nr 1A do IDW, pkt. 2, tabela parametrów technicznych przedmiotu zamówienia dla części zamówienia nr 1 (Rozdział II, pkt. 42c),

dotychczasowy zapis:

- „c) Kamera winna umożliwić inspekcje kanałów w zakresie średnicy min. 150mm – 350mm. Głowica kamery ze stali kwasoodpornej, oświetlenie diodami LED, maksymalne ciśnienie pracy min. 1,0 bar, pomiar spadków, pomiar odległości, dodatkowy komplet kół i dystansów.”

zmienia się na następujący:

- „c) Kamera winna umożliwić inspekcje kanałów w zakresie średnicy min. 150mm – 350mm. Głowica kamery ze stali kwasoodpornej lub aluminium, oświetlenie diodami LED, maksymalne ciśnienie pracy min. 1,0 bar, pomiar spadków, pomiar odległości, dodatkowy komplet kół i dystansów”

Zamawiający informuje, iż pozostałe wymagania określone w I części SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców) oraz III części SIWZ (Opisie Przedmiotu Zamówienia) pozostają bez zmian.

Z uwagi na pozostały czas na złożenie ofert oraz w/w zmiany, które istotnie nie wpływają na sposób oraz możliwość złożenia ofert, Zamawiający **podtrzymuje** dotychczas ustalony termin składania ofert ustalony na dzień 22 stycznia 2018 roku.

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom dokumentów wymienionych powyżej. Od chwili zamieszczenia niniejszej informacji, teksty jednolite dokumentów, uwzględniające wprowadzone zmiany, będą dla uczestników niniejszego postępowania w sprawie zamówienia publicznego wiążące.

Z poważaniem
Prezes Zarządu

Grażyna Chwastek