

Nr ref. zamówienia: 2/ZP/2018

Strzeszów, dnia 09.03.2018r.

WYJAŚNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO – KOREKTA ZAPISÓW SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała- Etap IA Psary wschodnie, Etap IB Psary zachodnie" (Nr referencyjny: 2/ZP/2018)

W ww. postępowaniu Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej otrzymał od Wykonawców odpowiednio w dniach: 9.02.2018r. 12.02.2018 r i 13.02.2018r. pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w dniu 07.03.2018 na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ Zamawiający opublikował odpowiedzi (wyjaśnienia) do w/w wymienionych a zadanych pytań. Niemniej dążąc do wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości po stronie Wykonawców w kwestiach poruszanych w w/w odpowiedziach, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp) Zamawiający udziela następujących dodatkowych wyjaśnień, jednocześnie dokonując doprecyzowania udzielonych odpowiedzi w sposób jak opisano poniżej.

W uzupełnieniu odpowiedzi do pytania nr 7 – zawartej w piśmie Zamawiającego z dnia 07.03.2018 roku Zamawiający wskazuje co następuje:

zadane pytanie:

„Pytanie nr 7

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie zamiennie zamiast rur PP-HM; rur kamionkowych przewiertowych? Nasze pytanie uzasadniamy, faktem iż rura PP-HM jest bardzo rzadko stosowana w przewiertach poziomych sterowanych na terenie Polski a co za tym idzie sprzęt przewiertowy większości polskich firm przewiertowych nie jest przystosowany do tego typu rur.”

udzielona odpowiedź (opublikowana w dniu 07.03.2018)

„Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przewiertowych rur kanalizacyjnych grawitacyjnych z materiałów innych niż PP-HM SN16 (z wyłączeniem rur betonowych i polimerobetonowych), o właściwościach nie gorszych niż zostało to wskazane w SIWZ, a w szczególności wymaga się aby przewiertowe rury kanalizacyjne grawitacyjne charakteryzowały się niżej wymienionymi parametrami: - średnica wewnętrzna rur, która nie może być mniejsza aniżeli:

- 194,4mm (DN200),*
- 293mm (DN300),*
- 400mm (DN400).*

- wartość współczynnika chropowatości, która nie może być większa aniżeli 0,02 mm,
- sztywność obwodowa dla rur podatnych wynosząca: minimum 16 kN/m²
- wysoka odporność na korozję
- stosowane rury i metody przewiertowe powinny dać możliwość zastosowania (wykonania robót) w zaprojektowanych komorach startowych i odbiorczych.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zaproponowany materiał inny niż PP-HM SN16 pozwoli osiągnąć wszystkie założenia techniczne projektu opracowanego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego."

doprecyzowanie udzielonej odpowiedzi, zgodnie z niniejszą informacją – odpowiedź na pytanie 7 z dnia 07.03.2018r. skreśla się i zastępuje odpowiedzią o poniższej treści:

„Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przewiertowych rur kanalizacyjnych grawitacyjnych z materiałów innych niż PP-HM SN16 (z wyłączeniem rur betonowych, polimerobetonowych i żelbetowych), o właściwościach nie gorszych niż zostało to wskazane w SIWZ, a w szczególności wymaga się aby przewiertowe rury kanalizacyjne grawitacyjne charakteryzowały się niżej wymienionymi parametrami:

- średnica wewnętrzna rur, która nie może być mniejsza aniżeli:
 - 194,4mm (DN200),
 - 293mm (DN300),
 - 400mm (DN400).
- wartość współczynnika chropowatości, która nie może być większa aniżeli 0,02 mm,
- sztywność obwodowa dla rur podatnych wynosząca: minimum 16 kN/m²
- wysoka odporność na korozję
- stosowane rury i metody przewiertowe powinny dać możliwość zastosowania (wykonania robót) w zaprojektowanych komorach startowych i odbiorczych.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zaproponowany materiał inny niż PP-HM SN16 pozwoli osiągnąć wszystkie założenia techniczne projektu opracowanego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, w tym wykonania obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, obliczeń hydraulicznych."

Analogicznie zmienia się odpowiedź na pytanie 8 zastępując odpowiedź z dnia 07.03.2018r. w brzmieniu:

„Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania sieci kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego z zastosowaniem rur kamionkowych.

Dopuszczalne jest zastosowanie przewiertowych rur kanalizacyjnych grawitacyjnych z materiałów innych niż PP-HM SN16 (z wyłączeniem rur betonowych i polimerobetonowych), o właściwościach nie gorszych niż zostało to wskazane w SIWZ, - warunki określono w odpowiedzi na pytanie 7.

odpowiedzią o poniższej treści:

„Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania sieci kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego z zastosowaniem rur kamionkowych.

Dopuszczalne jest zastosowanie przewiertowych rur kanalizacyjnych grawitacyjnych z materiałów innych niż PP-HM SN16 (z wyłączeniem rur betonowych, polimerobetonowych i żelbetowych), o właściwościach nie gorszych niż zostało to wskazane w SIWZ - warunki określono w odpowiedzi na pytanie 7.”

Z uwagi na fakt, iż udzielone a zawarte powyżej wyjaśnienia mogą rzutować na sposób sporządzenia oferty, Zamawiający w celu umożliwienia poprawnego sporządzenia ofert **wydłuża termin składania ofert do dnia 26 marca 2018 roku**, w związku z czym dokonuje się korekty zapisów ogłoszenia o zamówieniu oraz zapisów części I SIWZ – IDW, jak opisano poniżej.

Część I – Instrukcja dla Wykonawców: pkt 19.1 IDW zapis:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała, w Biurze Obsługi Klienta, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	23 marca 2018r.	do godz.	12:30
---------	------------------------	----------	--------------

skreśla się i zastępuje zapisem:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała, w Biurze Obsługi Klienta, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	26 marca 2018r.	do godz.	14:00
---------	------------------------	----------	--------------

Część I – Instrukcja dla Wykonawców: pkt 20 IDW zapis

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w, tj.: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała w Sali narad.

w dniu	23 marca 2018r.	o godz.	13:00
--------	------------------------	---------	--------------

skreśla się i zastępuje zapisem:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w, tj.: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała w Sali narad.

w dniu	26 marca 2018r	o godz.	14:30
--------	-----------------------	---------	--------------

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wraz z powyższymi zmianami Zamawiający z uwagi na zmianę terminu składania ofert, dokonuje stosownej zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w DzUUE , w związku z czym, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której dostępna jest SIWZ dla niniejszego zamówienia, sprostowanie treści ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom dokumentów wymienionych powyżej. Od chwili zamieszczenia niniejszej informacji, teksty jednolite dokumentów, uwzględniające wprowadzone zmiany, będą wiążące dla uczestników niniejszego postępowania w sprawie zamówienia publicznego.


Prezes Zarządu
Grażyna Chwastek