

**WYKONAWCY ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym ścieków w m. Ligota Piękna, gmina Wisznia Mała” – 2/ZP/2019

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYMAGAŃ

W związku z prowadzonym postępowaniem nr 2/ZP/2019 pn. „**Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym ścieków w m. Ligota Piękna, gmina Wisznia Mała**”, Zamawiający, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej informuje o zmianie wymagań zapisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w zakresie przedstawionym poniżej.

Zmiana treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia:

1. W Rozdziale V. pkt 4, ppkt. 3)

dotychczasowy zapis:

- „- rury PVC-U DN250 oraz DN200 SN10 z rdzeniem litym z nadrukiem wewnętrznym,
- kształtki z PVC-U SN10 z rdzeniem litym
- trójniki redukcyjne 45° ø250/200 mm PVC-U SN10 + łuk 45° ø200mm PVC-U SN10,
- rury ochronne stalowe ze szwem.”

zmienia się na następujący:

- „- rury PVC-U DN250 oraz DN200 (min.) SN8 z rdzeniem litym z nadrukiem wewnętrznym,
- kształtki z PVC-U (min.) SN8 z rdzeniem litym
- trójniki redukcyjne 45° ø250/200 mm PVC-U (min.) SN8 + łuk 45° ø200mm PVC-U (min.) SN8,
- rury ochronne stalowe ze szwem.”

Zamawiający informuje, iż pozostałe wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia pozostają bez zmian.

Z uwagi na pozostały czas na złożenie ofert oraz w/w zmiany, które nie wpływają istotnie na sposób oraz możliwość złożenia ofert, Zamawiający **podtrzymuje** dotychczas ustalony termin składania ofert ustalony na dzień **15 maja 2019 roku., godz. 12.15.**

Przew. Zarządu
Grażyna Chwałek
-1-