

Strzeszów, dnia 11.12.2019r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 5/ZP/2019

ID postępowania: ea343bde-7b33-42a4-a529-27443ab839c7

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała- Etap IA Psary wschodnie-Podetap 2" (nr referencyjny: 5/ZP/2019).

W ww. postępowaniu Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej, otrzymał pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wobec czego Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019.1843 – dalej jako ustawa Pzp) zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jak wskazano poniżej.

Pytanie nr 1 z dnia 06.12.2019r.

„Prosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego sprzecznych zapisów w dokumentacji w zakresie przepompowni ścieków:

a) Czy piony tłoczny wewnątrz pompowni i przewodnice rurowe mają być wykonane ze stali kwasoodpornej (AISI304), stali DIN 1.4541, czy z nierdzewnej(AISI 304), gdyż w ST-03 stosowane są różne sformułowania.

b) Czy przewodnice rurowe pomp mają posiadać ściankę min. 2,0mm czy 4,0mm, gdyż w ST-03 stosowane są różne sformułowania.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zakres rzeczowy niniejszego zamówienia **nie obejmuje wykonania przepompowni ścieków**. Zgodnie z zapisami pkt. 4 Części III.1 WSTĘP DO OPZ: „Zakres rzeczowy zamówienia opisuje dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – ETAP I A Psary wschodnie”, **tylko w zakresie kanałów wraz z odgałęzieniami do granic posesji zlokalizowanych w ul. Głównej, Długiej, Willowej, Polnej, Parkowej (od ul. Głównej do ul. Wolności), Malinowej, Rakowskiej, tj:**

KP-1 na odcinku s1.4-s1.25 (wpięcie do istniejącej studni s1.4)

KP-1.6, KP-1.6.5, KP-1.6.6, KP-1.6.3, KP-1.6.2, KP-1.6.4, KP-1.6.1, KP-1.6.1.1

KP-1.11, KP-1.7

Nazwa zamówienia: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała- Etap IA Psary wschodnie-Podetap 2”

Nr Zamówienia 5/ZP/2019

KP-3 (wpięcie do istniejącej studni s1.33a), KP-3.1, KP-3.7, KP-3.3, KP-3.2, KP-3.4, KP-3.8, KP-3.5, KP-3.6, KP-3.1.1

KP-3.1.1.1.

KP-2 na odcinku s2.45-s2.62 (wpięcie do istniejącej studni s2.45)

KP-2.4, KP-2.6, KP-2.7

KP-8.1 (wpięcie do istniejącej studni s8.14), KP-8.1.1, KP-8.1.2”

Powyższe oznacza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania niżej wymienionych odcinków sieci, znajdujących się w dokumentacji projektowej, oznaczonych jako:

- Kanały grawitacyjne: KP-2 na odcinku sZ1.9-s2.45, KP-2.1, KP-2.2, KP-2.3, KP-4, KP-4.1, KP-4.2, KP-4.3, KP-4.4, KP-8
- Przewody tłoczne: TP-1, TP-3
- Przepompownia ścieków PP-3

Powyższe wyjaśnienia mają charakter wyłącznie porządkowy, nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, nie modyfikują ustalonych warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert jak również nie zmieniają ani nie wpływają na zakres zamówienia opisany postanowieniami SIWZ. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność zmiany terminu składania ofert ustalonego w przedmiotowym postępowaniu na dzień 9 stycznia 2020r. i termin ten pozostaje niezmienny.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Grażyna Chwastek