

Strzeszów, dnia 29.10.2020r

**DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

dotyczy: **zapytania ofertowego na roboty budowlane pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie” – nr referencyjny zamówienia 3/ZP/2020**

**INFORMACJA NR 2
O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ III.1-INFORMACJE WSTĘPNE I OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO**

W ww. postępowaniu Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej, w związku z wyjaśnieniami treści SIWZ udzielonymi w dniu 29.10.2020r. wprowadza niżej wymienione zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- Część III.1 – Informacje wstępne i ogólne wymagania Zamawiającego.

W związku z odpowiedzią na pytanie 3 z dn. 13.10.2020r., wprowadza się zmianę w Części III.1 SIWZ - Informacje wstępne i ogólne wymagania Zamawiającego, w sposób następujący:

Rozdział V pkt. 6 ppkt. 1a)

dotychczasowy zapis:

- „a) Zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość pracy rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w czasie realizacji Robót. Dopuszcza się wykorzystanie urządzeń tymczasowych. Od dnia przekazania terenu robót, wykonawca jest odpowiedzialny za skład ścieków oczyszczonych i ponosić będzie kary za ewentualne przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków oczyszczonych. W przypadku ingerencji w pracę istniejącego układu oczyszczania ścieków i gospodarki osadami (np. czasowe wyłączenie, przełączenie na instalacje tymczasowe, wstrzymanie pracy) wykonawca każdorazowo uzgodni szczegółowo kolejność i czas trwania swoich działań z Zamawiającym.”

zmienia się na następujący:

- „a) Zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość pracy rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w czasie realizacji Robót z wykorzystaniem urządzeń tymczasowych – np. zastępcza prasa osadu. Od dnia przekazania terenu robót, wykonawca będzie współodpowiedzialny za skład ścieków oczyszczonych i ponosić będzie kary umowne za ewentualne przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków oczyszczonych, które powstały w wyniku jego ingerencji w istniejący ciąg/układ technologiczny

oczyszczania ścieków lub awarii przez niego spowodowanych. W przypadku konieczności ingerencji przez Wykonawcę w pracę istniejącego ciągu/układu oczyszczania ścieków i gospodarki osadami (np. czasowe wyłączenie urządzeń, przełączenie na instalacje tymczasowe, wstrzymanie pracy obiektu) Wykonawca każdorazowo uzgodni szczegółowo kolejność i czas trwania swoich działań z Zamawiającym oraz przedstawi ryzyka z tym związane w zakresie utrzymania ciągłości odbioru ścieków i procesów ich oczyszczenia.

Jeżeli Wykonawca zaingeruje w istniejący układ technologiczny oczyszczania ścieków, a w szczególności w blok technologiczny oraz sitopiaskownik (co może powodować pogorzenie procesu oczyszczania ścieków) lub przekieruje ścieki na nowowytbudowane lub tymczasowe obiekty (np. węzeł biologiczny), wówczas przejmie w pełni odpowiedzialność za parametry jakościowe ścieków oczyszczonych oraz za eksploatację nowych oraz istniejących obiektów biorących udział w procesie oczyszczania ścieków. Z powyższej odpowiedzialności wyłącza się:

- koszty zakupu polielektrolitu, koagulanta, wapna palonego,
- opłatę za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia biorące udział w procesie technologicznym oczyszczania ścieków,
- koszty usługi odbioru osadów ściekowych, skratek oraz zawartości piaskownika powstających w procesie technologicznym oczyszczania ścieków,
- opłatę za usługi wodne w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych (z wyłączeniem sytuacji za które odpowiada Wykonawca, i które mogą skutkować karami za przekroczenia najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających dla ścieków oczyszczonych).

Jednocześnie Zamawiający przewiduje bieżącą współpracę z Wykonawcą w zakresie obsługi oczyszczalni ścieków.”

Z poważaniem,

GRAŻYNA CHWASTEK
Prezes Zarządu