

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 197/HK/18

Wisznia Mała, dnia 11 lipca 2018 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez Mariolę Dominik Sekcja Jakości Wody i Próbobiorców, Nr upoważnień:
06/18 (stałe), 568/18 (jednorazowe)

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Trzebnicy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1, art. 4, art.12 ust.1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2017 r. poz.1261, 2111, z 2018 r. poz. 138, 650) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz.149, 650)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej, ul. Lipowa 15, Strzeszów,
55-114 Wisznia Mała, tel. 71 312 82 27, fax 71 310 68 38, pgk@wiszniamala.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg sieciowy Wisznia Mała

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej, ul. Lipowa 15, Strzeszów,
55-114 Wisznia Mała, tel. 71 312 82 27, fax 71 310 68 38, pgk@wiszniamala.pl

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 915 – 179 – 01 – 86 REGON 022061639

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Grażyna Chwastek – Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Marcin Wilczek – Kierownik ds. Wodociągów i Kanalizacji

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 11 lipca 2018 r. godz. 12 00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : 20 czerwca 2018 r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:

Nie dotyczy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 11 lipca 2018 r. godz. 15 00

PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej
13. 07. 2018
I. dz. 2322
podpis Dnord

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*

Nie dotyczy.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kompleksowa kontrola urządzeń wodociągowych.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Nie dotyczy.

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

Nie dotyczy.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

Nie dotyczy.

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Nie dotyczy.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli.

Podczas kontroli nie oceniano dokumentów.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli.

Nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli

nr.....

Nie dotyczy.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Aktualnie nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego obiektu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Ujęcie wodociągu stanowi 5 studni: dwie studnie tj. S-1 i S-2 usytuowane są w Machnicach (działka nr 115/9) oraz trzy studnie tj. 1 bis, 1Z i 2Z znajdujące się w miejscowości Pierwoszów (działka nr 220/6 obok Fermy Drobiu Aksamski w odległości ok. 1,5 km od Stacji Uzdatniania Wody - SUW). Studnie S-1 i S-2 posiadają wspólną, wydzieloną, ogrodzoną i oznakowaną strefę ochrony bezpośredniej. Teren ww. strefy jest uporządkowany, trawa wykoszona, droga i chodniki na terenie strefy są wybrukowane. Brama wjazdowa zamykana na klucz. Studnie S-1 i S-2 posiadają szczelnie zamykane obudowy z tworzywa sztucznego. Ww. studnie zaopatrzone są w czujniki z których w razie potrzeby sygnał wysyłany jest na telefon Pracownika PGK. Oprócz 2 ww. studni na terenie strefy znajduje się: budynek SUW, budynek magazynowy (dawna SUW), zbiorniki wody czystej 2 x 150 m³ (stare) i 1 x 700 m³ (nowy, dwukomorowy - 2 x 350 m³), 1 zbiornik popłuczyn (popłuczyny po odstaniu spływają do rowu melioracyjnego), 1 zbiornik do neutralizacji podchlorynu sodu (na wprost wejścia do chlorowni). Studnie 1 bis, 1Z i 2Z pomimo tego, iż znajdują się na tej samej działce posiadają oddzielne strefy ochrony bezpośredniej, które są ogrodzone, oznakowane, zamykane na kłódki, trawa wykoszona. Studnie przykryte są metalowymi pokrywami zamykanymi na kłódki. Nieuzdatniona woda z tych studni pompowana jest w kierunku zbiorników wody czystej, przed wejściem do których miesza się z wodą uzdatnioną. Wszystkie zbiorniki wody czystej są żelbetonowe, posiadają czujniki alarmujące obsługę SUW w przypadku wystąpienia podejrzanych sytuacji. W budynku SUW znajduje się: dyżurka, szatnia, hala filtrów (dwupoziomowa), sterownia, chlorownia oraz pomieszczenie z agregatem prądotwórczym (Mirelli Generator typ MJB 225MA4-B). Praca SUW jest w pełni zautomatyzowana. Schemat uzdatniania i dezynfekcji wody jest następujący: woda surowa → 2 filtry odżelaziające → 2 filtry odmanganiające →

W
GŁW