

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 182/HK/19

Wisznia Mała, dnia 30 maja 2019 r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Mariolę Dominik, Oddział Higieny Komunalnej, Nr upoważnień: 01/19 (stałe),  
341/19 (jednorazowe)  
*(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Trzebnicy  
*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4, art. 12 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia  
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 59) w związku  
z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  
administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej, ul. Lipowa 15, Strzeszów,  
55-114 Wisznia Mała, tel. 71 312 82 27, fax 71 310 68 38, pgk@wiszniamala.pl  
*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)*
2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu  
Wodociąg sieciowy Wisznia Mała
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej, ul. Lipowa 15, Strzeszów,  
55-114 Wisznia Mała, tel. 71 312 82 27, fax 71 310 68 38, pgk@wiszniamala.pl  
*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta  
elektroniczna))*
4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio **NIP 915 – 179 – 01 – 86 REGON 022061639**
5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:  
Grażyna Chwastek – Prezes Zarządu  
*(imię i nazwisko/stanowisko)*
6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*  
Marcin Wilczek – Kierownik ds. Wodociągów, upoważnienie z dnia 31.01.2019 r.  
*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*  
Nie dotyczy.  
*(imię i nazwisko/stanowisko/inne)*

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 30 maja 2019 r. godz. 10 00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*: 30 maja 2019 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:  
Nie dotyczy.
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 30 maja 2019 r. godz. 12 45



5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*

Nie dotyczy.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kompleksowa kontrola urządzeń wodociągowych.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*

Nie dotyczy.

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*

– nr i nazwa protokołu/ów\*

Nie dotyczy.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*

Nie dotyczy.

10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów

Nie dotyczy.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli.

Podczas kontroli nie oceniano dokumentów.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli.

Nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli

nr.....

Nie dotyczy.

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Aktualnie nie jest prowadzone postępowanie administracyjne w stosunku do kontrolowanego obiektu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Ujęcie wodociągu Wisznia Mała stanowi 5 studni: dwie studnie tj. S-1 i S-2 usytuowane są w Machnicach (działka nr 115/9) oraz trzy studnie tj. 1 bis, 1Z i 2Z znajdujące się w miejscowości Pierwoszków (działka nr 220/6 obok Fermi Drobiu Aksamski w odległości ok. 1,5 km od Stacji Uzdatniania Wody - SUW). Studnie S-1 i S-2 posiadają wspólną, wydzieloną, ogrodzoną i oznakowaną strefę ochrony bezpośredniej. Teren strefy jest uporządkowany, trawa wykoszona, droga i chodniki wybrukowane. Brama wjazdowa zamykana na klucz. Studnie S-1 i S-2 posiadają szczelnie zamykane obudowy z tworzywa sztucznego. Ww. studnie zaopatrzone są w czujniki z których w razie potrzeby zostanie wysłany sygnał na telefon Pracownika PGK. Oprócz 2 ww. studni na terenie strefy znajduje się: budynek SUW, budynek magazynowy (dawna SUW), zbiorniki wody czystej 2 x 150 m<sup>3</sup> i 1 x 700 m<sup>3</sup> (dwukomorowy - 2 x 350 m<sup>3</sup>), 1 zbiornik popłuczyn (popłuczyny po odstaniu spływają do rowu melioracyjnego), 1 zbiornik do neutralizacji podchlorynu sodu (na wprost wejścia do chlorowni). Studnie 1 bis, 1Z i 2Z posiadają strefę ochrony pośredniej i bezpośredniej. Pomimo tego, iż znajdują się one na tej samej działce to posiadają oddzielne strefy ochrony bezpośredniej, które są ogrodzone, oznakowane, zamykane na kłódki, trawa wykoszona. Studnie przykryte są metalowymi pokrywami zamykanymi na kłódki. Nieuzdatniona woda z tych studni pompowana jest w kierunku zbiorników wody czystej, przed wejściem do których miesza się z wodą uzdatnioną. Wszystkie zbiorniki wody czystej są żelbetonowe, posiadają czujniki alarmujące obsługę SUW w przypadku wystąpienia „podejrzanych” działań osób trzecich. W budynku SUW znajduje się: dyżurka, szatnia, hala filtrów (dwupoziomowa), sterownia, chlorownia oraz pomieszczenie z agregatem prądotwórczym (Mirelli Generator typ MJB 225MA4-B). Praca SUW jest w pełni zautomatyzowana. Schemat uzdatniania i dezynfekcji wody jest następujący:

woda surowa → 2 filtry odżelaziające → 2 filtry odmanganiające → dezynfekcja podchlorynem sodu → zbiorniki wody czystej → sieć wodociągowa. W niższej cz. hali znajdują się 2 sprężarki napowietrzające wodę oraz 4 pompy Grundfosa (działające naprzemiennie, utrzymujące stałe ciśnienie wody tj. 4 bary). Na ścianie w hali filtrów znajduje się urządzenie wskazujące aktualną zawartość wolnego chloru w wodzie oraz pH wody. Chlorownia znajduje się w osobnym pomieszczeniu z wejściem z zewnątrz. Wodny roztwór podchlorynu sodu dozowany jest za pomocą chloratora. Wentylacja jest automatyczna. Chlorownia wyposażona jest w instrukcję bhp dot. posługiwania się roztworem podchlorynu sodu oraz środki ochrony osobistej. Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców (6 201 osób) następujących miejscowości: Wisznia Mała, Wysoki Kościół, Piotrkowiczki, Pierwoszków, Strzeszów, Szewce, Machnice, Mienice, Ozorowice, Ligota Piękna, Malin. Produkcja wody ok. 996,00 m<sup>3</sup>/24h. Sieć wodociągowa wykonana jest z PCV i żeliwa. Prowadzona jest wewnętrzna kontrola jakości wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy każdego roku zatwierdza proponowany przez PGK sp. z o. o. w Wiszni Małej zakres badań, częstotliwość poboru próbek wody oraz lokalizację punktów poboru próbek wody. Zgodnie z oświadczeniem p. Marcina Wilczka w 2019 r. oprócz bieżących prac na sieci wodociągowej, zostaną wykonane następujące inwestycje:

- wykonanie nowych ogrodzeń na strefach ochrony bezpośredniej studni 1 bis, 1Z, 2Z,
- wykonanie schodów na ww. studnie,
- wymiana włazów i pokryw ww. studni.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:

Nie dotyczy.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

Nie dotyczy.

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*  
.....
2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego  
.....
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\*  
.....  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ....  
nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na  
.....  
(imię i nazwisko/stanowisko)  
W wysokości.....słownie.....  
(nr mandatu karnego).....  
(podstawa prawna) .....
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia  
wydane przez  
.....  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*  
Nie dotyczy.
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu  
(imię i nazwisko/adres)  
Nie dotyczy.
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

*J. G. W.*

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
- Nie dotyczy

*Grażyna Chrostek*  
.....  
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

*Marek Dominiak*  
.....  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

#### V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am)

w dniu *04.06.2019 r.* .....

*Grażyna Chrostek*  
.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\* .....  
(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić