

## INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej (Zarządzenie nr 4/2014 Prezesa Zarządu PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej z dnia 1.07.2014 r.) na zadanie pod nazwą: „**Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy poniżej 50kW na wybranych obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej**”

Na podstawie paragrafu 22 pkt 8 i 9 Regulaminu Zamawiający odpowiada na zadane pytania i wprowadza zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, i należy je traktować jako integralną część zamówienia.

### I. Zamawiający odpowiada na pytania:

- 1) Prosimy o doprecyzowanie zapisu o odbyciu wizji lokalnej. W specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w rozdziale 3 w pkt. 6 Zamawiający umożliwia odbycie wizji lokalnej wyznaczonej na dzień 04.01.2022 natomiast w załączniku nr 1: „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” Wykonawca jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnej. Czy wizja lokalna jest obowiązkowa?

Odpowiedź:

Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

- 2) Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych?  
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga, aby zastosować optymalizatory mocy na instalacji fotowoltaicznej dla obiektów:

- Stacja Uzdatniania Wody w Psarach,
- Siedziba PGK w m. Strzeszów, ul. Lipowa 15.

Wyjaśniamy, iż przedmiotowy wymóg został określony w rozdziale V pkt. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- 3) Czy wizja lokalna do postępowania jest obowiązkowa?

Odpowiedź:

Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

- 4) Czy wartość 460 Wp dla paneli fotowoltaicznych jest wartością minimalną? Zamawiający dopuszcza panele o większej mocy?

Odpowiedź:

Zmawiający informuje, że moc paneli fotowoltaicznych (tj. 460Wp) podana w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Specyfikacji Technicznej (załączniku nr 8 do SIWZ) jest wartością minimalną. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o mocy większej niż 460 Wp.


**II. Zamawiający wprowadza modyfikacje SIWZ- załącznik nr 1 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” pkt VI ppkt 1 Informacje dodatkowe.**

**Jest:**

Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do przeprowadzenia Wizji lokalnej w miejscu montażu instalacji fotowoltaicznej w terminie wskazanym w pkt III ppkt 6.1 SIWZ.

**Zmienia się na:**

Wykonawca przed złożeniem oferty **ma możliwość odbycia** Wizji lokalnej w miejscu montażu instalacji fotowoltaicznej w terminie wskazanym w pkt III ppkt 6.1 SIWZ.

Przes Zarządu  
  
Grażyna Chwastek  
-1-